



# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление  
панелей распределительных щитов ЩО-90 УЗ

Тел./факс. (044) 362-64-71, 296-83-48

[www.statika.com.ua](http://www.statika.com.ua)

[statika@ukrpost.ua](mailto:statika@ukrpost.ua)

(0372) 55-78-14

Заказ № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Наименование заказчика (или Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

Адрес, тел. \_\_\_\_\_

Срок выполнения заказа \_\_\_\_\_

Наименование продукции \_\_\_\_\_

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер панели		1	2				3				4				5
Номинальное напряжение, кВ	0,4														
Номинальный ток, А	1600														
Материал и сечение сборных шин	АДЗ1Т 8x80														
Материал и сечение нулевого проводника	АДЗ1Т 6x60														
Тип панели ЩО-90	1111 УЗ	1403 УЗ				1403 УЗ				1403 УЗ				1313 УЗ	
Тип разъединителя	ВА 5143	РПС				РПС				РПС					
Номинальный ток автомата, А	1600	400	250	250	400	400	250	250	400	400	250	250	400		
Выключатель	Тип	ВА51-43													
	I ном., А	1600													
	I расц., А	1600													
Рубильник	Тип	РЕ-19-43													
	I ном., А	1600													
Ном. ток предохранителя, А	1600	400	250	250	400	400	250	250	400	400	250	250	400		
Трансформатор тока, А	1000	400	200	200	400	400	200	200	400	400	200	200	400		
Амперметр, А	1000	400	200	200	400	400	200	200	400	400	200	200	400		
Наличие учета	+	-				-				-					

Заказчик \_\_\_\_\_

М.П.